

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного инженера
ПАО «Россети»



Г. К. Гладковский

« 24 » ноября 2023 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ
№ ИЗ-243/23**

Срок действия с 24.11.2023 г.

Дата очередной плановой проверки производства до 24.11.2028 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Комплектные трансформаторные подстанции КТП киосковые в металлическом корпусе мощностью 16÷1000 кВ·А, столбового типа мощностью 16÷63 кВ·А; на напряжение 6, 10 кВ; токи термической стойкости до 20 кА; с воздушным и кабельным вводом; климатического исполнения У, категории размещения 1; технические условия ТУ 27.11.43-001-19952341-2022 (с изм. № 1)

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Вольта» (ООО «Вольта»), г. Пермь, ул. 25 Октября, дом 38а, этаж 1

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Вольта» (ООО «Вольта»), г. Пермь, ул. Промышленная, д.97А

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ПАО «Федеральная сетевая компания – Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах филиалов и дочерних обществ ПАО «Федеральная сетевая компания – Россети» с использованием оборудования, в том числе ОПН, аттестованного в установленном порядке